



- 1) O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODE SER COMUM A MAIS DE UM TIPO DE CIRCUITO - (NBR 5410 - IAPG, 14.10, ITEM 6.2.10);
- 2) TODAS AS TOMADAS DEVEM SER INSTALADAS CONFORME ABNT NBR 1136 - NEUTRO: PONTO DA ESQUERDA; TERRA: PONTO DA CENTRAL ACIMA E FASE: PONTO DA DIREITA;
- 3) OS DISJUNTORES DEVEM SER TIPO DE CORTADOR ESPECIFICADO EM PROJETO E DE QUALIDADE CERTIFICADA PELO INMETRO;
- 4) OS CONDUTORES "R", "S" E "T" QUE ALIMENTAÇÃO OS CPDs DEVERÃO SER CONTÍNUOS (SEM EMENDAS);
- 5) CONFORME NBR 5410 - ITEM 6.2.8.10, É PROIBIDA A APLICAÇÃO DE SOLDAS ESTANDO NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
- 6) VERDE: VERDE LUSO OU BRANCO; NEUTRO: AZUL CLARO; NEUTRO: AMARELO OU CINZA; TERRA: VERDE OU VERDE COM AMARELO;
- 7) É OBRIGATORIA A LEITURA DO RESPECTIVO MEMORIAL DESCRITIVO PARA CORREÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

NORMATIVA UTILIZADA

CARIMBO PREFEITURA

<p align="center">DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Prefeitura Municipal de Aratiba</p>		<p>FRANCHA ELE. 02/03</p>
<p>DATA 04/01/2022</p>	<p>ENDERECO Rua Erechim/RS 426, Bairro Santa Antônia, Aratiba, RS.</p>	<p>REFERENCIA PROJETO ELÉTRICO Planta Bateria Superior, Detalhe e Legenda</p>
<p>DESENHO Fernando/Gian</p>	<p>ÁREA 2,924 m²</p>	
<p>PROPRIETÁRIO</p>		<p>ESCALA Indicada</p>
<p>PROPRIETÁRIO</p>		<p>Fernando Luis Tartari Peres Rua Sarmiento 556 n.º 1502</p>

NÃO É PERMITIDA QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO - LEI DOS DIREITOS AUTORAIS Nº 9.610/98